

Отметка о размещении сведений в едином  
реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*  
№ КНМ 55230061000207129224 от 07.08.2023



**Главное управление МЧС России по Омской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, [info@55.mchs.gov.ru](mailto:info@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Ленинскому административному округу г. Омска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, [tond\\_lao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_lao@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 207/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетное общеобразовательному учреждению г. Омска «Средняя  
общеобразовательная школа № 68»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского  
административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюка Ивана  
Петровича от 07.08.2023 № 207

в период с «18» августа 2023 г. по «23» августа 2023 г.

Семенченко Никитой Дмитриевичем, государственным инспектором Ленинского  
административного округа г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

Проведено внеплановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие по адресу:  
644014, Омская область, город Омск, улица 2-й Красной Звезды угол 5-я Новая,  
1/29

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала представитель по доверенности Лысак Анастасия  
Олеговна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	В случае пожара не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проезде, подъезде, и нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также в месте установки автоматических ворот отсутствует видео- и аудио связь с круглосуточно дежурящим персоналом	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.05.2024	
2	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.05.2024	
3	Не проводится не реже 1 раза в 3 года в соответствии с инструкцией изготовителя проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

завхоз. Лосан А.О

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

  
(подпись)

Государственный инспектор  
Ленинского административного округа  
г. Омска по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы  
Н.Д. Семенченко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц)).

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий

  
(подпись)